

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## č. 03/2015

1. Druh a obchodný názov výrobku: **Silnoprúdový kábel**
2. Typ výrobku: **1-CYKIFY**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **STN 34 7661: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče**
4. Zamýšľané použitie výrobku:  
**- na rozvod elektrickej energie pre menovité napätie do  $U_0/U$  0,6/1,0 kV vrátane, kde sa požaduje odolnosť proti rušeniu (EMC).**
5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: **ELKOND HHK a.s., Oravická 1228, 028 01 TRSTENÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36382841**
6. Systém posudzovania parametrov **III** podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov: **Položka 3601**

### 7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	$E_{ca}$	502067-01/01	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, ČR

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok definovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.
10. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Zdenko Krajč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva .....  
(podpis)

Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva .....  
(podpis)

V Trstenej dňa 03.07.2015