

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 05/2015

1. Druh a obchodný názov výrobku: **Riadiaci kábel**

2. Typ výrobku: **JQTQ**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **STN 34 7661: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče**

4. Zamýšľané použitie výrobku:

- na vnútorné pevné uloženie k spojeniu signálnych a automatizačných zariadení a prístrojov

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: **ELKOND HHK a.s., Oravická 1228, 028 01 TRSTENÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36382841**

6. Systém posudzovania parametrov **III** podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov: **Položka 3601**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	E _{ca}	1613	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Slovenské testovací centrum SKTC 101, Továrnska 14, SK-815 71 Bratislava

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok definovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

10. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Zdenko Krajč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
(podpis)

Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva
(podpis)

V Trstenej dňa 14.08.2015