

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/2013

1. Druh a obchodný názov výrobku: **Elektrický kábel**
2. Typ výrobku: **N2XH s variantom 1-CXKH-R**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **STN 34 7661: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče**
4. Zamýšľané použitie výrobku:
- na účel obmedzenia šírenia plameňa, tvorby tepla, dymu, horiacich častíc, kvapiek a korozívnych splodín horenia pri horení káblových výrobkov (reakcia na oheň a doplnkové klasifikácie), alebo/a
5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: **ELKOND HHK a.s., Oravická 1228, 028 01 TRSTENÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36382841**
6. Systém posudzovania parametrov **I+** podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania nemennosti parametrov: **Položka 3601**
7. Označenie SK certifikátu: **SK CERTIFIKÁT ZHODY SK04-ZVS-1712** vydaný 25. septembra 2012 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	B2 _{ca}	000381-01/01	1
Doplnková klasifikácia	-s1, d0	000381-01/01	1
	a1	203115-01/01	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Praha, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, ČR

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok definovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.
10. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Zdenko Krajč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
(podpis)

Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva
(podpis)

V Trstenej dňa 1.7.2013