

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## č. 41/2013

1. Druh a obchodný názov výrobku: **Komunikačný kábel**
2. Typ výrobku: **PEKFY-Call**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **STN 34 7661: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče**
4. Zamýšľané použitie výrobku:  
**- na vnútorné prepojenie rozvodov a na vybudovanie vnútorných rozvodov od účastníckeho rozvodu k zákazníkovi v rámci budov**
5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: **ELKOND HHK a.s., Oravická 1228, 028 01 TRSTENÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36382841**
6. Systém posudzovania parametrov **III** podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov: **Položka 3601**

### 7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	$E_{ca}$	0443B/2007	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok definovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.
10. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Zdenko Krajč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva .....  
(podpis)

Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva .....  
(podpis)

V Trstenej dňa 01.12.2013